

<p>Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большемаресьевская средняя школа 607821, ул.Советская, д.2, село Большое Маресьево, Лукояновский район, Нижегородская область Адрес электронной почты т.: (83196) 57-1-89</p> <p>от 05.08.2024г. № 80</p>	<p>ОНД и ПР по Лукояновскому району Нижегородской обл. УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской обл.</p> <p>от директора МБОУ Большемаресьевской СШ Баженовой В.И.</p>
---	---

Ответ на Предписание об устранении обязательных требований от 11.09.2023 г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Принятые меры по устранению	примечание
1	Не обеспечен надлежащее техническое содержание (в любое время года) дороги, проезда к зданию.	Выполнено	
2	Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - Заведен.	
3	На путях эвакуации и у эвакуационных выходов из здания (объекта защиты) отсутствует аварийное освещение	Установлено	
4	Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (не обеспечено плотное закрытие дверей) и приборами самозакрывания	Выполнено	
5	На путях эвакуации допущено размещение прибора (аппарата защиты электросети) выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. от уровня пола	Выполнено	
6	Отсутствуют перила на лестничном марше на пути эвакуационного входа	Выполнено	
7	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности отделочных материалов, примененных для отделки пола, на путях эвакуации (не представлены сертификаты пож.без. на линолеум)	Сертификат имеется	
8	Дверь в помещении слесарной (столярной) мастерской выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30.	Выполнено	
9	Не организована работа по ремонту ,средств обеспечения пожарной	Прибор передачи сигнала Пак Стрелец –	

	безопасности(Пак Стрелец – мониторинг)не обеспечено исправное состояние указанных средств(не прошел сигнал)	мониторинг –исправен	
--	---	----------------------	--

Директор:

В.И. Баженова